



СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“

София 1870 кв. Ботунец тел. 994 –54 –91/92,93, факс 994 -52-57 , e-mail : sokre@abv.bg

Изх. № 2704-3-13/19.04 2014 г.

**ДО
КАНДИДАТИТЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ДЕТСКА ГРАДИНА В
КВ. КРЕМИКОВЦИ, РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“**

Относно: получено по e-mail на 07.04.2014 г. в район „Кремиковци“ писмо по обявените от район „Кремиковци“ открити процедури.

Преди конкретните отговори на поставените въпроси следва да се има предвид, че в петте обявени от район „Кремиковци“ открити процедури за възлагане на обществени поръчки, Възложителят с решения за промяна от 25.03.2014 г. е извършил изменения и допълнения.

Коректните и актуални документи се намират в сайта на район „Кремиковци“ – www.kremikovci.org и съставляват неразделна част от решенията за промяна от 25.03.2014 г.

В изпълнение на чл. 29 от ЗОП и във връзка с цитираното запитване, следва да бъде взето предвид следното:

Въпрос 1: „Част: ОВК

В спецификацията и по чертеж се предвиждат доставка и монтаж на 2 броя реверсивни инверторни термopомпи въздух/вода с мощност: отоплителна 9,70-43,25 kW охладителна 7,80-35,15 kW.

Моля да се уточни предвидено ли е в проекта ползаве на охладителната мощност на термopомпите. В спецификацията за част „Ои+В (Образец 13) т.1 е посочено, че термopомпите са за отопление/без охлаждане.”

Отговор: Термopомпите ще работят само в режим отопление. В спецификацията и по чертежа са посочени техническите данни на машините. При изготвяне на количествено стойностните сметки, следва да имате предвид описаните характеристики и данни в Образец 13 към документацията.

С уважение,

Кмет на район „Кремиковци”:

/Ивайло Панев/

