



СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“

София 1870 кв. Ботунец тел. 994 -54 -91/92,93, факс 994 -52-57 , e-mail : sokre@abv.bg

Изх. № 2804-3/21/08.04 2014 г.

**ДО
КАНДИДАТИТЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ДЕТСКА ГРАДИНА В
КВ. КРЕМИКОВЦИ, РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“**

Относно: получено по e-mail на 04.04.2014 г. в район „Кремиковци“ писмо по обявените от район „Кремиковци“ открити процедури.

Преди конкретните отговори на поставените въпроси следва да се има предвид, че в петте обявени от район „Кремиковци“ открити процедури за възлагане на обществени поръчки, Възложителят с решения за промяна от 25.03.2014 г. е извършил изменения и допълнения.

Коректните и актуални документи се намират в сайта на район „Кремиковци“ – www.kremikovci.org и съставляват неразделна част от решенията за промяна от 25.03.2014 г.

В изпълнение на чл. 29 от ЗОП и във връзка с цитираното запитване, следва да бъде взето предвид следното:

Въпрос 1: „За техническото предложение ще са ни необходими липсващи обяснителни записки в предоставените проекти:

- По част ОВК, описания на вентилацията за отвеждане на газовете от почвата за предпазване на конструкцията.
- По част „Енергийна ефективност”
- Част В и К
- Част Конструкции
- Част Технология”

Отговор: Описаните обяснителни записки са качени на сайта на район „Кремиковци” в допълнителни папки към двете обществени поръчки за изграждане на нови детски градини.

Въпрос 2: „Липсват 3 бр. Вентилатори за отвеждане на газовете от почвата. Вентилаторите са означени на чертежа, но липсват в спецификацията по ОВК”.

Отговор: Да се зачитат означените в чертежа вентилатори.

Въпрос 3: „В предоставения от документацията файл „1_Dokument_DG_kr SMR” в частта „Нормативна уредба и изисквания” са забелязани отменени, цитирани в документацията стандарти, както следва:

- БДС EN 12828:2003 Отоплителни системи в сгради. Проектиране на отоплителни системи с топлоносител вода – отмене. /БДС EN12828&2012 заменя и отменя БДС EN 12828:2003 на 2013-01-22
- БДС EN 1983-2006 Индустриална арматура. Стоманени сферични вентили – отменен./БДС EN 1983-2014 заменя БДС EN 1983-2006 на 2014-03-17
- БДС EN 1057:2006 Медни тръби – отменен. / БДС EN 1957-2006+A1:2010 Мед и медни сплави. Безшевни кръгли медни тръби за вода и газ за приложение в санитарни и отоплителни инсталации.
- БДС EN 1992-2008 – отменен / БДС EN 1992-2008-1:2008+A1:2013 Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, вентили и принадлежности, означени с PN. Част 1: Стоманени фланци.
- БДС EN 10216-2:2003 – отменен / БДС EN 10216-2:2003+A2:2008 Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 2: Тръби от нелегирана стомана с определени свойства при повишена температура.

Отговор: Да се зачитат действащите към момента стандарти.

С уважение,

Кмет на район „Кремиковци”

/Ивайло Панев

